

«Утверждаю»
Заведующий МКДОУ «ЦРР-д/с№5»

Бунтури Н.А./
«26» май 2021г.

АКТ

Проведения (плановый) тренировочной эвакуации детей и сотрудников в случае террористических угроз, пожаров, землетрясений и иных чрезвычайных ситуаций на территории из здания МКДОУ «ЦРР-д/с№5»

1. Установочные данные

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Теремок» городского округа «город Кизляр». Учредитель: Администрация городского округа «город Кизляр»
Муниципальное казенное учреждение управления образованием «город Кизляр»
- Этажность здания, степень огнестойкости: 3 этажа.
- Количество основных эвакуационных выходов: 6
- Количество обслуживающего персонала: 27
Педагогического персонала: 15
- Общее количество детей: 207
- В момент эвакуации в здании находилось: 207 детей и 42 сотрудника

2 младшая гр. «А» - 12
2 младшая гр. «Б» - 18
2 младшая гр. «В» - 17
Средняя гр. «А» - 21
Средняя гр. «Б» - 20
Средняя гр. «В» - 20
Старшая гр. «А» - 17
Старшая гр. «Б» - 20
Старшая гр. «В» - 20
Подготовительная группа «А» - 17
Подготовительная группа «Б» - 25

2. Сведения об эвакуации

- Способ эвакуации: **голосовое оповещение.**
- Количество использованных выходов при эвакуации: 6
- Время эвакуации: **5 минут**
- Нормативное время эвакуации: **7 минут**
- Место сбора детей после эвакуации: **ул. Грозненская и ул. Гришко**

3. Выводы:

- Эвакуацию детей и сотрудников признать: **удовлетворительной;**
- Действия педагогического и обслуживающего персонала признать: **удовлетворительным.**
- Действия педагогического и обслуживающего персонала признать **удовлетворительными**
- Замечаний по эвакуации нет.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Бунтури Н.А. 

Мацкова Л.А. 

Сафаралиева Р.З. 